


PV-Anlage Bauhof Tett nang



Solar-Log 1000 PM+ /CPRS
 2.7.1 Build 44 (28.03.2012)
 S/N: 1079366137
 38.16 kWp Generatorleistung
 Protokoll/Übertragung: FTP
 3 Wechselrichter

Jahresübersicht
 2020



Momentan

Einspeiseleistung Pac	17.34 kW
Generator P1, P2	14.39, 3.41 kW
WR Wirkungsgrad η	97 %
Status	3x MPP
Fehler	

Jahr

Ertrag	35.65 MWh
Einspeisevergütung	8,622.65 €
Spezifischer Ertrag	934.11 kWh/kWp
Ist (934.1 kWh/kWp)	+4.73 %

Vermiedene CO ₂ -Emission insg.	222.71 t
--	----------