


# PV-Anlage Bauhof Tett nang

**Solar-Log 1000 PM+ / CPRS**  
 2.7.1 Build 44 (28.03.2012)  
 S/N: 1079366137  
 38.16 kWp Generatorleistung  
 Protokoll/Übertragung: FTP  
 3 Wechselrichter

Jahresübersicht  
 2020



## Momentan

Einspeiseleistung Pac	17.34 kW
Generator P1, P2	14.39, 3.41 kW
WR Wirkungsgrad $\eta$	97 %
Status	3x MPP
Fehler	

## Jahr

<b>Ertrag</b>	<b>35.65 MWh</b>
Einspeisevergütung	8,622.65 €
Spezifischer Ertrag	934.11 kWh/kWp
Ist (934.1 kWh/kWp)	+4.73 %

Vermiedene CO<sub>2</sub>-Emission insg. 222.71 t